Pregão eletrônico SRP 035/2025

Avaliação da proposta:

Lote 05 – Item 06
Vencedor: KENYA OLIVEIRA FERNANDES DE LIMA SOARES – ME

Item	Descrição do objeto	Un	Quant.		MARCA
06	Reservatórios (caixas) de água com capacidade 20.000 litros, formato tronco cônico. Produzido em Plástico Reforçado em Fibra de Vidro - P.R.F.V., revestidos com gel especial. Espessura mínima da caixa 2,8mm; espessura mínima da tampa: 2,3mm; peso total mínimo: 248kg; nº de gomos: 8. Fabricado conforme norma ABNT NBR 13.210. Tampa do Reservatório com parafusos inclusos para garantir o seu perfeito travamento. Com tampa de inspeção e suporte para ancoragem.	un	17		INCOFIMA

Considerando o TERMO DE COMPROMISSO da INCOFIMA, datado de 17 de outubro de 2025, onde informa que não fornece informações sobre peso e espessura da parede;
Considerando o Relatório de Ensaio NRNT1722/2025, assinado pelo Eng. Miguel Luis de Souza, datado de 24 de outubro de 2025, onde não consta a espessura mínima da parede;
Considerando o catálogo fornecido pela KENYA OLIVEIRA FERNANDES DE LIMA SOARES – ME, que não confere com o catálogo disponível no site do fabricante, https://incofima.com.br/wp-content/uploads/2024/10/Descritivo-Tecnico-CAIXAS-PRFV-1.pdf ;

Não encontram-se provas suficientes de que os reservatórios ofertados da marca INCOFIMA possuem as especificações solicitadas no Termo de Referência. Desta forma se entende pela NÃO aceitação do produto.

Sinimbu, 04 de novembro de 2025.

Kurt Martin Jaeger
Agente Adm. Auxiliar