Pregão eletrônico SRP 036/2025

Objeto:

Materiais hidráulicos: tubos e conexões de PVC, tubos e conexões galvanizadas, reservatórios de fibra de vidro e de polietileno, registros gaveta, mangueiras de sucção para tanque de transporte de água

Avaliação das propostas:

Lote 22
Vencedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

Item	Descrição do objeto	Un	Quant.	Nome comercial	MARCA
262	Mangueira transparente com espiral azul, DN 1 ¼". Pressão de trabalho a 25°: 7,3 kgf/cm²; pressão de ruptura a 25°: 22,0 kgf/cm². Indicada para serviços médios de sucção e descarga de água. (tipo Kanaflex KM). 	M	100	ISAL	IBIRA
263	Mangueira transparente com espiral azul, DN 1 ½". Pressão de trabalho a 25°: 7,3 kgf/cm²; pressão de ruptura a 25°: 22,0 kgf/cm². Indicada para serviços médios de sucção e descarga de água. (tipo Kanaflex KM).	M	120	ISAL	IBIRA
264	Mangueira transparente com espiral azul, DN 2". Pressão de trabalho a 25°: 6,7 kgf/cm²; pressão de ruptura a 25°: 20,0 kgf/cm². Indicada para serviços médios de sucção e descarga de água. (tipo Kanaflex KM).	M	100	ISAL	IBIRA
265	Mangueira transparente com espiral azul, DN 3". Pressão de trabalho a 25°: 5,3 kgf/cm²; pressão de ruptura a 25°: 16,0 kgf/cm². Indicada para serviços médios de sucção e descarga de água. (tipo Kanaflex KM).	M	100	ISAL	IBIRA

As especificações das mangueiras Ibira Isal foram conferidas no site do fabricante, link https://ibira.com.br/produto/isal-ibira-succao-azul-leve/

Item 262 – Mangueira transparente com espiral azul, DN 1 ¼" possui Pressão de trabalho 6 kgf/cm²., que é inferior ao solicitado que é 6,7 kgf/cm².

Item 263 - Mangueira transparente com espiral azul, DN 1 ½" possui Pressão de trabalho 6 kgf/cm².., que é inferior ao solicitado que é 6,7 kgf/cm².
Item 264 - Mangueira transparente com espiral azul, DN 2" possui Pressão de trabalho 6 kgf/cm².., que é inferior ao solicitado que é 6,7 kgf/cm².
Item 265 - Mangueira transparente com espiral azul, DN 3" possui Pressão de trabalho 5 kgf/cm².., que é inferior ao solicitado que é 5,3 kgf/cm².

Desta forma todos os itens NÃO atendem a especificação solicitada no Termo de Referência.

Sinimbu, 10 de novembro de 2025.

Kurt Martin Jaeger
Agente Adm. Auxiliar